

טיפול במאגרי מים בבתים משותפים

בתים משותפים ומבנים מעל ארבע קומות מחויבים לפי הוראות למתקני תברואה (הל"ת) במערכת להגברת לחץ פנימית כדי לספק מים בלחץ תקין לקומות העליונות.

מערכת זו כוללת מאגר מים המזין משאבות אשר סונקות את המים בלחץ הנדרש.

ע"פ תקנות בריאות העם של משרד הבריאות (מערכות בריכה למי שתיה), 1983 מאגרים אלו מחויבים בחיטוי ותחזוקה תקופתיים (ע"פ ת"י 1525).

ניקוי וחיטוי של מאגרי מים רשאי לבצע רק מי שעבר הסמכה לכך מטעם משרד הבריאות.

בסיום הטיפול יש לבצע דיגום מיקרוביאלי ע"י דוגם מוסמך במעבדה מוכרת על ידי משרד הבריאות.

תחזוקה לקוויה של מאגרי המים הפרטיים בבתים משותפים עלולה לפגום ובאספקת המים בלחץ תקין ואף לפגום באיכות מי שתיה עקב חדירת מזהמים למערכת.

האחריות לתחזוקה תקינה של מאגרי המים בבתים המשותפים הינה של דיירי הבנין באמצעות וועדי בתים / חברות ניהול, אשר מחויבים לפעול בהתאם לתקנות משרד הבריאות לטובת שמירה על תקינות מערכות המים הפרטיות ובמיוחד שמירה על איכות המים.

בתודה,

תאגיד מי ציונה בע"מ.

