

04 אוגוסט 2019
ג' אב תשע"ט
סימוכין 2019098

לכבוד:
משתתפי המכרז

הנדון: הודעה מס' 2 - מכרז פומבי מס' 03/2019
אספקה, התקנה והרצה של מערכות UV במתקני מים שבאחריות מי ציונה בע"מ

1 פרק א' - כללי

1. הודעה זו מכילה הבהרות למסמכי המכרז בנדון ותשובות לשאלות שהתקבלו. יובהר כי אין שינוי במסמכי המכרז.
2. מצ"ב להודעה זו כנספח א' שאלות ותשובות.
3. הודעה זו והנספחים לה מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. על המציעים לצרף את הודעה זו והנספחים לה להצעתם, כאשר הם חתומים ומלאים כנדרש.

בכבוד רב,

אוסנת ולדר, אחראית איכות מים וביוב
מי ציונה בע"מ

נספח א'

תשובות לשאלות

שאלה 1:

בדפי המכרז העמוד 52 כתוב שהספיקה מכל באר הנה 13 מקש אולם בעמוד 56 למכרז כתוב שהספיקה הנה בין 130 עד 170 מקש. האם יש להתייחס ל 170 מקש?

תשובה 1:

לספיקת הבארות עד כה לא עלתה על 130 מק"ש ויש להתייחס לנתון זה בעת ההגשה.