

לידיעת צרכני המים של מי ציונה בע"מ:

דו"ח איכות מים אוקטובר – דצמבר 2022

נקודת דיגום	מספר בדיקות מקרוביאליות מתוכנן	מספר בדיקות שבוצעו	אחוז ביצוע	דגימות חריגות בדיגום ראשון	אחוז חריגות דיגום ראשון	מספר חריגות סופי	אחוז חריגות סופי
נס ציונה							
רשת אספקה	97	97	100%	1	0.94%	0	0%
מתקני הפקה	3	3	100%	0	0%	0	0%
חיבורי מקורות	6	6	100%	0	0%	0	0%
קריית עקרון							
רשת אספקה	27	27	100%	0	0%	0	0%
חיבורי מקורות	12	12	100%	0	0%	0	0%
מזכרת בתיה							
רשת אספקה	27	27	100%	0	0%	0	0%
חיבורי מקורות	9	9	100%	0	0%	0	0%
סה"כ	181	181	100%	1	0.5%	0	0%

❖ תוצאות חריגות סופיות הנן תוצאות לאחר ביצוע דיגום חוזר במקרה הצורך.

❖ ניתן לעיין בדוח השנתי המפורסם באתר מי ציונה: [אתר אינטרנט של מי ציונה](#) <מידע לתושב> דו"חות <דו"חות איכות מים .

איכות המים אוקטובר – דצמבר 2022, מהבחינה המיקרוביאלית הנה טובה מאוד.

הודעה לפי תקנות חופש המידע

(העמדת מידע על איכות הסביבה לעיון הציבור) תשס"ט – 2009 סעיף 5 ג'.

מידע בגין תוצאות מדידות בשפכים תעשייתיים מתפרסם באתר האינטרנט של התאגיד:
[אתר אינטרנט של מי ציונה](#) <מידע לתושב> ניטור שפכים <דוחות ניטור שפכים

יותר איכות, יותר אמינות, יותר שקיפות

ערכה: אוסנת ולדר M.S.c
מנהלת מחלקת איכות מים, מי ציונה בע"מ

www.mei-ziona.co.il
כל השירותים בשיחת חינם
1-800-800-987

קריית עקרון
הרצל 44, קריית עקרון
פקס: 08-6436439
infomk@mei-ziona.co.il

מזכרת בתיה
שד' מנחם בגין 4, מזכרת בתיה, 7680400
פקס: 08-6436439
infomk@mei-ziona.co.il

נס ציונה - סניף ראשי
רח' האירוסים 53, נס ציונה, 7406602
פקס: 08-9302828
info@mei-ziona.co.il