

02 יולי 2020  
י' תמוז תש"פ

הנדון: דוח תוצאות ניטור שפכי תעשייה 12.2019

שם הבדיקה	ערך תוצאה	תקן	מועד בדיקה	מספר דוח	תיאור דוגמאות
COD	704	800	25/12/2019	19137375	תדיראן
pH	6.82	6-10	25/12/2019	19137375	תדיראן
TSS	85	400	25/12/2019	19137375	תדיראן
VSS מוצקים נדיפים	81		25/12/2019	19137375	תדיראן
אבץ	0.086	3	25/12/2019	19137375	תדיראן
אנטימון	< 0.025		25/12/2019	19137375	תדיראן
ארסן	< 0.010	0.1	25/12/2019	19137375	תדיראן
אשלגן	29.7		25/12/2019	19137375	תדיראן
בדיל	< 0.025	2	25/12/2019	19137375	תדיראן
בורון	0.331	1.5	25/12/2019	19137375	תדיראן
ברזל	0.375		25/12/2019	19137375	תדיראן
בריום	< 0.025		25/12/2019	19137375	תדיראן
בריליום	< 0.025	0.5	25/12/2019	19137375	תדיראן
גופרית	17.6		25/12/2019	19137375	תדיראן
ונדיום	< 0.025	0.5	25/12/2019	19137375	תדיראן
זרחן	10.5		25/12/2019	19137375	תדיראן
חמרן	< 1.000		25/12/2019	19137375	תדיראן
טיטניום	< 0.025		25/12/2019	19137375	תדיראן
כלורידים	113	430	25/12/2019	19137375	תדיראן
כסף	< 0.025	0.1	25/12/2019	19137375	תדיראן
כספית	< 0.025	0.05	25/12/2019	19137375	תדיראן
כרום	< 0.025		25/12/2019	19137375	תדיראן
ליתיום	0.122	0.3	25/12/2019	19137375	תדיראן
מגנזיום	3.57	.	25/12/2019	19137375	תדיראן
מוליבדן	< 0.005	0.15	25/12/2019	19137375	תדיראן
מנגן	0.029	1	25/12/2019	19137375	תדיראן
נחושת	0.015	1	25/12/2019	19137375	תדיראן
ניקל	0.039	0.5	25/12/2019	19137375	תדיראן
נתרן	85.8	320	25/12/2019	19137375	תדיראן
סולפאטים	37.2		25/12/2019	19137375	תדיראן
סולפיד מומס	< 0.500		25/12/2019	19137375	תדיראן
סטרוניום	0.051		25/12/2019	19137375	תדיראן
סידן	34.8		25/12/2019	19137375	תדיראן
סיליקה	< 2.000		25/12/2019	19137375	תדיראן
סלניום	< 0.010	0.05	25/12/2019	19137375	תדיראן
עופרת	< 0.005	0.5	25/12/2019	19137375	תדיראן
קדמיום	< 0.005	0.1	25/12/2019	19137375	תדיראן

שם הבדיקה	ערך תוצאה	תקן	מועד בדיקה	מספר דוח	תיאור דוגמאות
קובלט	< 0.025	1	25/12/2019	19137375	תדיראן
COD	6245	800	25/12/2019	19137347	ברקת
pH	5.42	6-10	25/12/2019	19137347	ברקת
TSS	1308	400	25/12/2019	19137347	ברקת
כלורידים	306	320	25/12/2019	19137347	ברקת
נתרן	205	230	25/12/2019	19137347	ברקת
שמנים ושומנים	336	250	25/12/2019	19137347	ברקת
COD	400	800	24/12/2019	19136787	שונס
pH	6.39	6-10	24/12/2019	19136787	שונס
TSS	77	400	24/12/2019	19136787	שונס
כלורידים	45	320	24/12/2019	19136787	שונס
נתרן	33.4	230	24/12/2019	19136787	שונס
שמנים ושומנים	50	250	24/12/2019	19136787	שונס
COD	2410	800	25/12/2019	19137351	ויטראז
pH	5.05	6-10	25/12/2019	19137351	ויטראז
TSS	243	400	25/12/2019	19137351	ויטראז
כלורידים	277	430	25/12/2019	19137351	ויטראז
נתרן	255	320	25/12/2019	19137351	ויטראז
שמנים ושומנים	158	250	25/12/2019	19137351	ויטראז
COD	833	800	25/12/2019	19137348	אולמי גאיה
pH	7.07	6-10	25/12/2019	19137348	אולמי גאיה
TSS	207	400	25/12/2019	19137348	אולמי גאיה
כלורידים	118	430	25/12/2019	19137348	אולמי גאיה
נתרן	96.7	320	25/12/2019	19137348	אולמי גאיה
שמנים ושומנים	128	250	25/12/2019	19137348	אולמי גאיה
COD	1255	800	24/12/2019	19136791	שופרסל עקרון
pH	6.82	6-10	24/12/2019	19136791	שופרסל עקרון
TSS	785	400	24/12/2019	19136791	שופרסל עקרון
כלורידים	193	430	24/12/2019	19136791	שופרסל עקרון
נתרן	96.6	320	24/12/2019	19136791	שופרסל עקרון
שמנים ושומנים	133	250	24/12/2019	19136791	שופרסל עקרון
COD	6055	800	25/12/2019	19137358	רגעים
pH	5.9	6-10	25/12/2019	19137358	רגעים
TSS	1238	400	25/12/2019	19137358	רגעים
כלורידים	533		25/12/2019	19137358	רגעים
נתרן	460	320	25/12/2019	19137358	רגעים
שמנים ושומנים	865	250	25/12/2019	19137358	רגעים
BOD	544		25/12/2019	19137378	נאות המושבה
COD	1140	800	25/12/2019	19137378	נאות המושבה
pH	6.13	6-10	25/12/2019	19137378	נאות המושבה
TSS	143	400	25/12/2019	19137378	נאות המושבה
בורון	0.364	1.5	25/12/2019	19137378	נאות המושבה
דטרגנט אניוני (MBAS)	18.8		25/12/2019	19137378	נאות המושבה
דטרגנט נוניוני	38.9		25/12/2019	19137378	נאות המושבה
כלורידים	103	430	25/12/2019	19137378	נאות המושבה
נתרן	77.4	320	25/12/2019	19137378	נאות המושבה
שמנים ושומנים	86	250	25/12/2019	19137378	נאות המושבה
COD	1231	800	24/12/2019	19136783	יוחננף

שם הבדיקה	ערך תוצאה	תקן	מועד בדיקה	מספר דוח	תיאור דוגמאות
pH	5.32	6-10	24/12/2019	19136783	יוחננוף
TSS	213	400	24/12/2019	19136783	יוחננוף
כלורידים	166	430	24/12/2019	19136783	יוחננוף
נתרן	109	320	24/12/2019	19136783	יוחננוף
שמנים ושומנים	106	250	24/12/2019	19136783	יוחננוף
COD	198	800	24/12/2019	19136788	בנדיקט
pH	6.08	6-10	24/12/2019	19136788	בנדיקט
TSS	22	400	24/12/2019	19136788	בנדיקט
כלורידים	47	430	24/12/2019	19136788	בנדיקט
נתרן	36.7	320	24/12/2019	19136788	בנדיקט
שמנים ושומנים	< 10.000	250	24/12/2019	19136788	בנדיקט
COD	1335	800	24/12/2019	19136784	ויגו
pH	6.15	6-10	24/12/2019	19136784	ויגו
TSS	174	400	24/12/2019	19136784	ויגו
כלורידים	208	430	24/12/2019	19136784	ויגו
נתרן	134	320	24/12/2019	19136784	ויגו
שמנים ושומנים	139	250	24/12/2019	19136784	ויגו
COD	1775	800	24/12/2019	19136790	נויה
pH	4.94	6-10	24/12/2019	19136790	נויה
TSS	205	400	24/12/2019	19136790	נויה
כלורידים	202	430	24/12/2019	19136790	נויה
נתרן	178	320	24/12/2019	19136790	נויה
שמנים ושומנים	121	250	24/12/2019	19136790	נויה
BOD	79		25/12/2019	19137354	אמינולאב
COD	181	800	25/12/2019	19137354	אמינולאב
pH	6	6-10	25/12/2019	19137354	אמינולאב
TSS	32	400	25/12/2019	19137354	אמינולאב
VSS מוצקים נדיפים	32		25/12/2019	19137354	אמינולאב
אבץ	< 0.050	3	25/12/2019	19137354	אמינולאב
אנטימון	< 0.025		25/12/2019	19137354	אמינולאב
ארסן	< 0.010	0.1	25/12/2019	19137354	אמינולאב
אשלגן	12.1		25/12/2019	19137354	אמינולאב
בדיל	< 0.025	2	25/12/2019	19137354	אמינולאב
בורן	0.354	1.5	25/12/2019	19137354	אמינולאב
ברזל	0.22		25/12/2019	19137354	אמינולאב
בריום	< 0.025		25/12/2019	19137354	אמינולאב
בריליום	< 0.025	0.5	25/12/2019	19137354	אמינולאב
גופרית	34.3		25/12/2019	19137354	אמינולאב
ונדיום	0.029	0.5	25/12/2019	19137354	אמינולאב
זרחן	2.66		25/12/2019	19137354	אמינולאב
חמרן	< 1.000		25/12/2019	19137354	אמינולאב
חנקן קיילדל	23		25/12/2019	19137354	אמינולאב
טיטניום	< 0.025		25/12/2019	19137354	אמינולאב
כלורידים	87	430	25/12/2019	19137354	אמינולאב
כלל פחמימנים הלוגניים מומסים	0.106		25/12/2019	19137354	אמינולאב
כסף	< 0.025	0.1	25/12/2019	19137354	אמינולאב
כספית	< 0.025	0.05	25/12/2019	19137354	אמינולאב

שם הבדיקה	ערך תוצאה	תקן	מועד בדיקה	מספר דוח	תיאור דוגמאות
כרום	< 0.025		25/12/2019	19137354	אמינולאב
ליתיום	< 0.025	0.3	25/12/2019	19137354	אמינולאב
מגנזיום	2.47		25/12/2019	19137354	אמינולאב
מוליבדן	< 0.005	0.15	25/12/2019	19137354	אמינולאב
מנגן	< 0.025	1	25/12/2019	19137354	אמינולאב
נחשת	0.032	1	25/12/2019	19137354	אמינולאב
ניקל	< 0.025	0.5	25/12/2019	19137354	אמינולאב
נתרן	51.8	230	25/12/2019	19137354	אמינולאב
סטרונציום	0.047		25/12/2019	19137354	אמינולאב
סידן	32.4		25/12/2019	19137354	אמינולאב
סיליקה	< 2.000		25/12/2019	19137354	אמינולאב
סלניום	< 0.010	0.05	25/12/2019	19137354	אמינולאב
עופרת	< 0.005	0.5	25/12/2019	19137354	אמינולאב
קדמיום	< 0.005	0.1	25/12/2019	19137354	אמינולאב
קובלט	< 0.025	1	25/12/2019	19137354	אמינולאב
שמן מינרלי	< 10.000	20	25/12/2019	19137354	אמינולאב
<b>COD</b>	<b>3160</b>	<b>800</b>	<b>25/12/2019</b>	<b>19137369</b>	<b>אינדיגו</b>
pH	6.63	6-10	25/12/2019	19137369	אינדיגו
TSS	452	400	25/12/2019	19137369	אינדיגו
כלורידים	177	430	25/12/2019	19137369	אינדיגו
נתרן	189	320	25/12/2019	19137369	אינדיגו
שמנים ושומנים	320	250	25/12/2019	19137369	אינדיגו
<b>COD</b>	<b>6025</b>	<b>800</b>	<b>25/12/2019</b>	<b>19137368</b>	<b>שופרסל דרומי</b>
pH	5.44	6-10	25/12/2019	19137368	שופרסל דרומי
TSS	1292	400	25/12/2019	19137368	שופרסל דרומי
כלורידים	162	430	25/12/2019	19137368	שופרסל דרומי
נתרן	104	320	25/12/2019	19137368	שופרסל דרומי
שמנים ושומנים	1188	250	25/12/2019	19137368	שופרסל דרומי
<b>COD</b>	<b>1056</b>	<b>800</b>	<b>25/12/2019</b>	<b>19137363</b>	<b>שופרסל צפוני</b>
pH	5.62	6-10	25/12/2019	19137363	שופרסל צפוני
TSS	126	400	25/12/2019	19137363	שופרסל צפוני
כלורידים	219	430	25/12/2019	19137363	שופרסל צפוני
נתרן	133	320	25/12/2019	19137363	שופרסל צפוני
שמנים ושומנים	122	250	25/12/2019	19137363	שופרסל צפוני
<b>COD</b>	<b>3160</b>	<b>800</b>	<b>25/12/2019</b>	<b>19137369</b>	<b>נאפיס</b>
pH	6.63	6-10	25/12/2019	19137369	נאפיס
TSS	452	400	25/12/2019	19137369	נאפיס
כלורידים	177	430	25/12/2019	19137369	נאפיס
נתרן	189	320	25/12/2019	19137369	נאפיס
שמנים ושומנים	320	250	25/12/2019	19137369	נאפיס

## דוח תוצאות דיגום מי רשת 12.2019

שם הבדיקה	תוצאה	מועד בדיקה	מספר דוח	תיאור דוגמאות
כלורידים	42	24/12/2019	19136793	ויגו
נתרן-Na	28.5	24/12/2019	19136793	ויגו
כלורידים	42	24/12/2019	19136794	שונס
נתרן-Na	63.7	24/12/2019	19136794	שונס
כלורידים	39	24/12/2019	19136795	בנדיקט
נתרן-Na	27.5	24/12/2019	19136795	בנדיקט
כלורידים	42	24/12/2019	19136798	נויה
נתרן-Na	28.4	24/12/2019	19136798	נויה
כלורידים	37	24/12/2019	19136792	יוחננוף
נתרן-Na	26.1	24/12/2019	19136792	יוחננוף
כלורידים	43	24/12/2019	19136799	שופרסל עקרון
נתרן-Na	28.6	24/12/2019	19136799	שופרסל עקרון
כלורידים	55	25/12/2019	19137364	שופרסל נס ציונה
נתרן-Na	35.3	25/12/2019	19137364	שופרסל נס ציונה
כלורידים	41	25/12/2019	19137356	רגעים
נתרן-Na	30.8	25/12/2019	19137356	רגעים
כלורידים	60	25/12/2019	19137343	ברקת
נתרן-Na	38.5	25/12/2019	19137343	ברקת
כלורידים	53	25/12/2019	19137349	גאיה
נתרן-Na	34.9	25/12/2019	19137349	גאיה
כלורידים	41	25/12/2019	19137371	נאפיס
נתרן-Na	28	25/12/2019	19137371	נאפיס
כלורידים	58	25/12/2019	19137350	ויטראז
נתרן-Na	48.5	25/12/2019	19137350	ויטראז
כלורידים	55	25/12/2019	19137364	שופרסל
נתרן-Na	35.3	25/12/2019	19137364	שופרסל
כלורידים	55	25/12/2019	19137364	שופרסל
נתרן-Na	35.3	25/12/2019	19137364	שופרסל