

27 ינואר 2022  
כ"ה שבט תשפ"ב

הנדון: דוח תוצאות ניטור שפכי תעשייה 7/2021

מספר דוח	תיאור דוגמא	מועד בדיקה	תקן	ערך תוצאה	שם הבדיקה
812098	שאטו	08/07/21	430	196	Chloride
<b>812098</b>	<b>שאטו</b>	<b>08/07/21</b>	<b>800</b>	<b>1410</b>	<b>CODt</b>
812098	שאטו	08/07/21	250	185	שמנים ושומנים
812098	שאטו	08/07/21	230	155.17	Na
812098	שאטו	08/07/21	6-10	6.27	pH on site
812098	שאטו	08/07/21	400	231	TSS at 105°C
812100	שופרסל דיל	08/07/21	430	92	Chloride
812100	שופרסל דיל	08/07/21	800	420	CODt
812100	שופרסל דיל	08/07/21	250	181	שמנים ושומנים
812100	שופרסל דיל	08/07/21	230	76.073	Na
812100	שופרסל דיל	08/07/21	6-10	6.53	pH on site
812100	שופרסל דיל	08/07/21	400	280	TSS at 105°C
812102	שופרסל דיל	08/07/21	430	167	Chloride
812102	שופרסל דיל	08/07/21	800	500	CODt
812102	שופרסל דיל	08/07/21	250	28	שמנים ושומנים
812102	שופרסל דיל	08/07/21	230	103.244	Na
812102	שופרסל דיל	08/07/21	6-10	6.85	pH on site
812102	שופרסל דיל	08/07/21	400	64	TSS at 105°C
812336	בה"ח בריאות הנפש	07/07/21	230	88.908	Na
812336	בה"ח בריאות הנפש	07/07/21	6-10	6.13	pH on site
812336	בה"ח בריאות הנפש	07/07/21	400	114	TSS at 105°C
812336	בה"ח בריאות הנפש	07/07/21	250	70.5	שמנים ושומנים
812336	בה"ח בריאות הנפש	07/07/21	800	745	CODt
812336	בה"ח בריאות הנפש	07/07/21	430	125	Chloride
812345	VIA - לוי זמיר	07/07/21	430	214	Chloride
<b>812345</b>	<b>VIA - לוי זמיר</b>	<b>07/07/21</b>	<b>800</b>	<b>1750</b>	<b>CODt</b>
812345	VIA - לוי זמיר	07/07/21	250	177	שמנים ושומנים
812345	VIA - לוי זמיר	07/07/21	230	115.136	Na
812345	VIA - לוי זמיר	07/07/21	6-10	7.64	pH on site
<b>812345</b>	<b>VIA - לוי זמיר</b>	<b>07/07/21</b>	<b>400</b>	<b>825</b>	<b>TSS at 105°C</b>
<b>812891</b>	<b>נאות המושבה</b>	<b>07/07/21</b>	<b>430</b>	<b>1265</b>	<b>Chloride</b>
<b>812891</b>	<b>נאות המושבה</b>	<b>07/07/21</b>	<b>800</b>	<b>860</b>	<b>CODt</b>
812891	נאות המושבה	07/07/21	250	77	שמנים ושומנים
812891	נאות המושבה	07/07/21		<0.300	B
<b>812891</b>	<b>נאות המושבה</b>	<b>07/07/21</b>	<b>230</b>	<b>245.877</b>	<b>Na</b>
812891	נאות המושבה	07/07/21		2.9	MBAS

מספר דוח	תיאור דוגמא	מועד בדיקה	תקן	ערך תוצאה	שם הבדיקה
812891	נאות המושבה	07/07/21	6-10	9.48	pH on site
812891	נאות המושבה	07/07/21	400	85	TSS at 105°C
812891	נאות המושבה	07/07/21		141	BODt

## דוח תוצאות דיגום מי רשת 7/2021

מספר דוח	תיאור דוגמא	מועד בדיקה	תוצאה	שם הבדיקה
812336	בה"ח בריאות הנפש	07/07/21	31	Chloride
812336	בה"ח בריאות הנפש	07/07/21	15.885	Na
812345	VIA לוי זמיר	07/07/21	23	Chloride
812345	VIA לוי זמיר	07/07/21	15.293	Na
812347	שאטו	08/07/21	54	Chloride
812347	שאטו	08/07/21	29.275	Na
812349	שופרסל דיל	08/07/21	53	Chloride
812349	שופרסל דיל	08/07/21	26.918	Na
812351	נאות המושבה	08/07/21	46	Chloride
812351	נאות המושבה	08/07/21	0.203	B
812351	נאות המושבה	08/07/21	23.134	Na