

**תקלות בקוי ביוב ראשיים בשנת 2016 - מי ציונה**

קו ביוב	מיקום	תאריך תקלה	קוטר קו (מ"מ)	סוג קו	טיפול
קו סניקה לביוב נ"צ מת"ש ברחוב האלופים עד לגן רווה	ק"מ דרום מערב 1 לכפר הנוער עיינות	31.7.2016	450	א.צ.	הודעה לאיכות הסביבה, תיקון השבר בקו, שאיבת הביוב מהנחל וריסוס נגד יתושים
קו גרביטציוני מרבד הקסמים סמוך לכביש 411 קריית עקרון	צומת מרבד הקסמים כביש 411	20.6.2016	250	פי.וי.סי.	הודעה לאיכות הסביבה, תיקון השוחה בקו, שאיבת הביוב מהנחל וריסוס נגד יתושים
קו גרביטציוני מרבד הקסמים סמוך לכביש 411 קריית עקרון	צומת מרבד הקסמים כביש 412	25.8.2016	250	א.צ.	הודעה לאיכות הסביבה, פתיחת הסתימה, שאיבת הביוב מהנחל וריסוס נגד יתושים
סה"כ 3 אירועי גלישה לנחלים כתוצאה משבר/סתימה בקוים ראשיים					