

דוח תוצאות ניטור שפכי תעשייה חודש 2-2025

מקרא: תוצאות חריגות מסומנות בכתב עבה

שם הבדיקה	ערך תוצאה	תקן	מועד בדיקה	תיאור דוגמא	מספר דוח
Se	<0.050	0.05	05/02/2025	תדיראן	1839983
Si	2.777		05/02/2025	תדיראן	1839983
Sn	<0.050	2.0	05/02/2025	תדיראן	1839983
Sr	0.501		05/02/2025	תדיראן	1839983
Ti	<0.050		05/02/2025	תדיראן	1839983
Tl	<0.030		05/02/2025	תדיראן	1839983
V	<0.050	0.5	05/02/2025	תדיראן	1839983
Zn	<0.050	3.0	05/02/2025	תדיראן	1839983
W	<0.500		05/02/2025	תדיראן	1839983
Ag	<0.050	0.1	05/02/2025	תדיראן	1839983
Al	0.148	25	05/02/2025	תדיראן	1839983
As	<0.050	0.1	05/02/2025	תדיראן	1839983
B	0.362	1.5	05/02/2025	תדיראן	1839983
Ba	0.063		05/02/2025	תדיראן	1839983
Be	<0.010	0.5	05/02/2025	תדיראן	1839983
Ca	147.216		05/02/2025	תדיראן	1839983
Cd	<0.010	0.1	05/02/2025	תדיראן	1839983
Co	<0.030	1.0	05/02/2025	תדיראן	1839983
Cr	<0.030	0.5	05/02/2025	תדיראן	1839983
Cu	<0.030	1.0	05/02/2025	תדיראן	1839983
Fe	0.100		05/02/2025	תדיראן	1839983
Hg	<0.050	0.05	05/02/2025	תדיראן	1839983
K	7.829		05/02/2025	תדיראן	1839983
Li	<0.050	0.3	05/02/2025	תדיראן	1839983
Mg	18.400		05/02/2025	תדיראן	1839983
Mn	<0.050	1.0	05/02/2025	תדיראן	1839983
Mo	<0.050	0.15	05/02/2025	תדיראן	1839983
Na	86.543	230	05/02/2025	תדיראן	1839983
Ni	<0.050	0.5	05/02/2025	תדיראן	1839983
P	<0.500		05/02/2025	תדיראן	1839983
Pb	<0.050	0.5	05/02/2025	תדיראן	1839983
S	20.445		05/02/2025	תדיראן	1839983
Sb	<0.050		05/02/2025	תדיראן	1839983
pH on site	6.62	6-10	05/02/2025	תדיראן	1839983
Ag	<0.050	0.1	05/02/2025	מוסד גלי טורס	1839950

שם הבדיקה	ערך תוצאה	תקן	מועד בדיקה	תיאור דוגמא	מספר דוח
Al	2.154	25	05/02/2025	מוסך גלי טורס	1839950
As	<0.050	0.1	05/02/2025	מוסך גלי טורס	1839950
B	<0.300	1.5	05/02/2025	מוסך גלי טורס	1839950
Ba	0.461		05/02/2025	מוסך גלי טורס	1839950
Be	<0.010	0.5	05/02/2025	מוסך גלי טורס	1839950
Ca	56.313		05/02/2025	מוסך גלי טורס	1839950
Cd	<0.010	0.1	05/02/2025	מוסך גלי טורס	1839950
Co	<0.030	0.1	05/02/2025	מוסך גלי טורס	1839950
Cr	<0.030	0.5	05/02/2025	מוסך גלי טורס	1839950
Cu	0.519	1.0	05/02/2025	מוסך גלי טורס	1839950
Fe	11.380		05/02/2025	מוסך גלי טורס	1839950
Hg	<0.050	0.05	05/02/2025	מוסך גלי טורס	1839950
K	6.698		05/02/2025	מוסך גלי טורס	1839950
Li	<0.050	0.3	05/02/2025	מוסך גלי טורס	1839950
Mg	4.399		05/02/2025	מוסך גלי טורס	1839950
Mn	0.153	1.0	05/02/2025	מוסך גלי טורס	1839950
Mo	<0.050	0.15	05/02/2025	מוסך גלי טורס	1839950
Na	35.444	230	05/02/2025	מוסך גלי טורס	1839950
Ni	<0.050	0.5	05/02/2025	מוסך גלי טורס	1839950
P	1.389		05/02/2025	מוסך גלי טורס	1839950
Pb	<0.050	0.5	05/02/2025	מוסך גלי טורס	1839950
S	8.181		05/02/2025	מוסך גלי טורס	1839950
Sb	<0.050		05/02/2025	מוסך גלי טורס	1839950
Se	<0.050	0.05	05/02/2025	מוסך גלי טורס	1839950
Si	4.015		05/02/2025	מוסך גלי טורס	1839950
Sn	<0.050	2.0	05/02/2025	מוסך גלי טורס	1839950
Sr	0.076		05/02/2025	מוסך גלי טורס	1839950
Ti	0.140		05/02/2025	מוסך גלי טורס	1839950
Tl	<0.030		05/02/2025	מוסך גלי טורס	1839950
V	<0.050	0.5	05/02/2025	מוסך גלי טורס	1839950
Zn	0.410	3.0	05/02/2025	מוסך גלי טורס	1839950
W	<0.500		05/02/2025	מוסך גלי טורס	1839950
MBAS	0.25		05/02/2025	מוסך גלי טורס	1839950
Mineral oil	<LOQ [5]	20	05/02/2025	מוסך גלי טורס	1839950
pH on site	6.99	6-10	05/02/2025	מוסך גלי טורס	1839950
TSS at 105°C	89.0	400	05/02/2025	מוסך גלי טורס	1839950
CODt	189.00	800	05/02/2025	שערי דלק נס ציונה	1839962
MBAS	0.14		05/02/2025	שערי דלק נס ציונה	1839962
Mineral oil	6.00	20	05/02/2025	שערי דלק נס ציונה	1839962
pH on site	6.90	6-10	05/02/2025	שערי דלק נס ציונה	1839962
Chloride	365.22	430	05/02/2025	קפה ציונה	1839958
CODt	2130.00	800	05/02/2025	קפה ציונה	1839958
Fats and oils	239.00	250	05/02/2025	קפה ציונה	1839958
Na	123.862	230	05/02/2025	קפה ציונה	1839958
pH on site	6.10	6-10	05/02/2025	קפה ציונה	1839958
TSS at 105°C	316.0	400	05/02/2025	קפה ציונה	1839958

דוח תוצאות דיגום מי רשת חודש 02-2025

שם הבדיקה	תוצאה	מועד בדיקה	תיאור דוגמא	מספר דוח
Chloride	78.57	05/02/2025	סוללות תדיראן	1839984
Cu	<0.010	05/02/2025	תדיראן סוללות	1839984
Mn	<0.005	05/02/2025	תדיראן סוללות	1839984
Na	37.535	05/02/2025	תדיראן סוללות	1839984
Zn	0.165	05/02/2025	תדיראן סוללות	1839984
Sulfate_kit	25.0	05/02/2025	תדיראן סוללות	1839984
Cu	0.024	05/02/2025	מוסך גלי טורס	1850465
Mn	<0.005	05/02/2025	מוסך גלי טורס	1850465
Zn	0.760	05/02/2025	מוסך גלי טורס	1850465
Cu	0.024	05/02/2025	מוסך גלי טורס	1850465
Chloride	18.77	05/02/2025	קפה ציונה	1839957
Na	19.508	05/02/2025	קפה ציונה	1839957